

# 市机关大院 17 号楼市委市政府总值班室配套 功能改造工程-空调购置项目用户需求

## 一、项目概况

1、项目名称：市机关大院 17 号楼市委市政府总值班室配套功能改造工程-空调购置项目。

2、项目地点：佛山市禅城区市机关大院 17 号楼。

3、承包方式：包货物供应、包安装、包安全、包税费。

4、采购项目预算金额：99134.74 元。

## 二、供应商资格条件

1、供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人。

2、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包。

3、供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。

**三、需求：**供应并安装好市机关大院 17 号楼市委市政府总值班室配套功能改造工程所需的空调（具体需求见附件需求清单）。

## 四、商务要求

### 1、材料供应

凡由供应商采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由供应商负责。

### 2、项目工期及质保期

（1）项目工期以合同约定为准

（2）本项目质量保修期为 12 个月

### 3、项目质量及验收

本项目质量应达到国家质量评定合格标准。

# 需求清单

序号	产品名称	产品概况（规格尺寸、材质等情况）	单位	数量	备注
1	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZR-YJV-3X10+2*6 3. 品牌:广东电缆厂双塑阻燃	m	32.75	
2	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100x50	m	29.42	
3	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以内	个	30.00	
4	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:0.5mm 3. 保温层:B1级难燃橡塑保温,材料厚度40mm,热阻不小于0.81(m.k/w)	m <sup>2</sup>	20.03	
5	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:0.6mm 3. 保温层:B1级难燃橡塑保温,材料厚度40mm,热阻不小于0.81(m.k/w)	m <sup>2</sup>	2.57	
6	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:0.75mm 3. 保温层:B1级难燃橡塑保温,材料厚度40mm,热阻不小于0.81(m.k/w)	m <sup>2</sup>	19.51	
7	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 板材厚度:1mm 3. 保温层:B1级难燃橡塑保温,材料厚度40mm,热阻不小于0.81(m.k/w)	m <sup>2</sup>	20.48	
8	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:BPT17-33-2D 240m <sup>3</sup> /h 3. 品牌:金羚 4. 安装方式:天花式	台	6.00	
9	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:DPT20-55-1, 870m <sup>3</sup> /h 3. 品牌:金羚 4. 安装方式:天花式	台	1.00	
10	空调器	1. 名称:天花式空调器 含室外机 2. 型号:KFR-51T2W/BP3N1-LX 3. 规格:制冷量:5.1KW 4. 品牌:美的	台	1.00	

# 需求清单

序号	产品名称	产品概况（规格尺寸、材质等情况）	单位	数量	备注
11	空调器	1. 名称:天花式空调器 含室外机 2. 型号:MDV-D28T2/N1-C3(B) 3. 规格:制冷量:2.8KW 4. 品牌:美的	台	1.00	
12	空调器	1. 名称:天花式中央空调器 不含室外机 2. 型号:MDV-D112T2/N1-C(B) 3. 规格:制冷量:11.2KW 4. 品牌:美的	台	3.00	
13	空调器	1. 名称:中央空调室外机 2. 型号:MDV335W/D2SN1-8V1(I) 3. 规格:制冷量:33.5KW 4. 品牌:美的	台	1.00	
14	空调遥控器	1. 名称:空调遥控器	个	3.00	
15	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ6.4(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25.70	
16	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ9.5(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	14.03	
17	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ12.7(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25.70	
18	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ15.9(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	18.23	
19	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ22.2(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.08	
20	铜管	1. 名称:智能集中式空调系统铜管 2. 规格:Φ28.6(带保温管) 含冷媒分歧管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.28	

# 需求清单

序号	产品名称	产品概况（规格尺寸、材质等情况）	单位	数量	备注
21	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 油漆:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 6. 保温:厚度均为13~19mm保温管材	m	31.59	
22	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金回风百叶 2. 规格:1500*350	个	3.00	
23	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金回风百叶 2. 规格:1200*350	个	2.00	
24	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:出风散流器 2. 规格:D600	个	6.00	
25	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:出风散流器 2. 规格:650*650	个	1.00	
26	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:出风散流器 2. 规格:550*550	个	1.00	
27	支架	1. 材质:型钢 2. 油漆:红丹防锈漆叫调和漆各二遍	kg	443.36	
28	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1.00	